




## Узел примыкания кровельного ковра к надстройке и ВШ

### Узел прохода антенной стойки и стойки ВЛЭП сквозь кровлю



### Фартук $\Phi 1$ ( $B=250$ )



- Фартук  $\Phi 1$  индивидуального изготовления выполнять из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием.  $\Phi 1$  монтировать с нахлестом не менее 150 мм. Максимальная длина фартука 2 м.
- Проходка прямая из EPDM устанавливается на первый слой кровельного ковра и заливается мастикой. Сверху укладывается второй слой кровельного ковра.
- 1 п. м.  $\Phi 1 = 1,37$  кг

						FKR25051700002-1-01-KP			
						Капитальный ремонт жилого дома по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Баклыков						П	7	
Проверил	Иванов								
Н. контр.	Стенькина								
ГИП	Кричко					Узел прохода антенной стойки и стойки ВЛЭП сквозь кровлю. Узел примыкания кровельного ковра к надстройке	ООО "Бизнесстройальянс"		