Номер кабеля	Номер трубы	Номер металлорукава	Направление		Кабель и провода					Труба		Металлорукав		Способ прокладки							Примечание
			Начало	Конец	Марка	Напряжение, кВ	Число жил и сечение	Общая длина, м	Кол-во рез.жил	Диаметр, мм	Общая длина, м	Диаметр, мм	Общая длина, м	В траншее	В коробе	В кабель-канале	По констр.	На тросе	По опорам	Скрыто под штук.	
К41			КМ-5-4	Датчик температуры в прямом трубопроводе	UTP		4х2х0,52	3									3				
К42			ППС	Датчик температуры в обратном трубопроводе	UTP		4х2х0,52	3									3				
К43			Я1-блок питания G2	ППС	UTP		4х2х0,52	11									11				
К44			Я1	Я1-блок питания G2	ПВС		2х1	1									1				
К45			Я1-блок питания G1	КМ-5-4	UTP		4х2х0,52	11									11				
К36			Я1	Я1-блок питания G1	ПВС		2х1	1									1				
К47			Я1-блок питания G1	Я1-адапт.перифер. А3	RS485		4х2х0,52	1									1				
К49			КМ-5-4	ППС	UTP		4х2х0,52	3									3				
К50			КМ-5-4	Датчик давления в прямом трубопроводе	UTP		4х2х0,52	3									3				
К51			ППС	Датчик давления в прямом трубопроводе	UTP		4х2х0,52	3									3				

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПУТ-289-2016-АТХ			
						Жилой дом по ул.Изотова,9 с.Князе-Волконское Хабаровского края			
Разраб.		Протченко			08.16	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	5	5
Т.контр.									
Н.контр.						Кабельный журнал	ООО "ДЭСК"		
Проверил		Бессонов			08.16				
Утвердил		Миненко			08.16				