

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»**

Директору
МУП г. Хабаровска «Горсвет»

Е.В. Здоров

НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

680000, г. Хабаровск
Ул. Волочаевская, 72

Ленина ул., д. 57, г. Хабаровск, 680030
Тел (4212) 75-49-22, E-mail: info@fkr27.ru
ОГРН 1132700001917
ИНН/КПП 2722999970/272101001

10 МАЙ 2017

№ 03- 11/ 3468

На № _____ от _____

РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений аукционной документации №FKR26041700004

ПОСТУПИВШИЙ ВОПРОС: Изучив документацию по объявленному электронному аукциону №FKR26041700004 на работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирных домов, просим Вас внести изменения в проектную документацию всех объектов по следующим основаниям:

1. Отсутствие технологической возможности размещения в одном кабельном лотке 100*100 мм восьми кабелей, протянутых в стальных трубах диаметром 40мм-4 шт. и диаметром 20мм – 4 шт.

Предложение: При наличии в многоквартирном доме подвального помещения – выполнить прокладку горизонтальных магистралей электроснабжения по стенам и потолкам (кабели проложить в трубах ПВХ диаметром 40 мм либо в стальных трубах диаметром 40 мм без использования металлического лотка). При отсутствии подвального помещения – прокладывать кабели по фасаду многоквартирного дома в кабельном лотке без стальных труб.

2. Использование кабеля ВВГнг(А)-LS 5x25-0,66 и ВВГнг(А)-LS 5x16-0,66 на участках вертикальных распределительных сетей при монтаже может привести к деформации корпусов ЩРН и затруднит дальнейшую эксплуатацию обслуживания контактных соединений на ответвительных зажимах.

Предложение: Заменить заложенный проектом кабель ВВГнг(А)-LS 5x25-0,66 и ВВГнг(А)-LS 5x16-0,66 на провод ПВЗ 1x25 мм кв и ПВЗ 1*16мм кв для использования на участке вертикальных распределительных сетей.

Дополнительно, просим Вас рассмотреть возможность увеличения срока выполняемых работ по договору на 2 месяца в связи с возможным ограничением временного доступа в квартиры жильцов. Приборы учета электроэнергии находятся в квартирах собственников.

РАЗЪЯСНЕНИЕ: Проектная документация к электронному аукциону №FKR26041700004 разработана в соответствии с требованиями технических регламентов, применяемых к таким работам. Внесение изменений в разработанную проектную документацию в рамках проведения данного электронного аукциона не требуется.

Вр. и. о. директора

Анфилатова Оксана Александровна
(4212) 75-49-14

 – А.Л. Шишкин