

4. Для сдачи в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и оформления Акта допуска необходимо:
- 4.1. наличие «Проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя», согласованного с ООО «ДВ Регион»
  - 4.2. Соответствие монтажа оборудования узла учета тепловой энергии Проекту, согласованному с ООО «ДВ Регион».
  - 4.3. Наличие паспортных документов на установленные элементы узла учета тепловой энергии.
  - 4.4. Наличие подлинников свидетельств Государственной поверки элементов узла учета.
  - 4.5. Отсутствие сверхнормативных утечек сетевой воды на данном абоненте.
5. Дополнительные условия:
- 5.1. Работы по проектированию и установке узлов учета тепловой энергии выполняют организации, имеющие лицензии на этот вид деятельности.
  - 5.2. Щит узла доукомплектовать разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука модемом.
  - 5.3. Предусмотреть в проекте передачу информации: отчет за потребленную тепловую энергию и его значение.
  - 5.4. Прием узла учета и системы связи оформляется единым актом.
  - 5.5. Место для монтажа узла учета должно быть максимально приближенным к границе эксплуатационной ответственности между тепловыми сетями и устроено так, чтобы исключить несанctionированный доступ к узлу учета.
6. Срок действия «Технических условий» до 01 октября 2017г

Директор ООО «ДВ Регион»

Шухров А.М.

Исп. Чернова В.К.  
8-42138-63008

